GK.271.2.2017

Mierzęcice, dnia 14.06.2017 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice – Budynek Urzędu Gminy Mierzęcice".

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" Zamawiający – Gmina Mierzęcice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) poniżej zamieszcza treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie:

W rozdziale 3 przedmiarów w pozycji 20 należy ułożyć tynk podkładowy cienkowarstwowy. W przedmiarze w pozycji 20 jest malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, brak jest natomiast tynku cienkowarstwowego. Czy elewacja ma być malowana na tynku podkładowym, który stosuje się dla poprawienia przyczepności tynku wierzchniego?

Odpowiedź:

Elewacja ma być malowana zgodnie z dokumentacją projektową – opis techniczny pkt 4.1.1 **na cienkowarstwowym tynku akrylowym.**

Zamawiający przypomina, że zgodnie z Rozdziałem III pkt 6 SIWZ **przedmiary robót mają charakter pomocniczy** w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych.